

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers/Name and registered seat of the marks licence holder

Eletto Gibi S.p.A., Via Volta 83, I-20090 Cusago (Milano)

Fertigungsstätte/Place of manufacture

-AA- I-20090 Cusago (Milano)

Statistik/Statistics

1 ML/mdc N.47/26.07.95

Aktenzeichen/File

8721-1440-1027/A1E TI2/gre-nk

Datum/Date

29.04.1996

VDE-Reg.-Nr.

Es ist das umseitig unter Nummer 4.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.

An der mit **xxxx** markierten Stelle wird der Zusatz **5699** eingetragen.

Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 29.04.1996 genannt.

Jahresgebühren-Einheiten

**Geprüft nach DIN EN 60 998 Teil 1 (VDE 0613 Teil 1):1994-04 und
DIN EN 60 998 Teil 2-1 (VDE 0613 Teil 2-1):1994-04**

Verbindungsmaterial mit Schraubklemmstellen und Lötstift

Bezeichnung:	Typ PA 350	8,0
Bemessungsisolationsspannung:	UC 125 V	
Bemessungsanschlußvermögen:	1 mm ²	
Polzahl:	2-, 3-polig	
Bauart:	nur zur lagefixierten Verwendung auf Leiterplatten	
Werkstoff des Trägerteils:	PA 6.6, grün	1,0

Weitere Angaben siehe Anlage Nr. 1

Prüfstrom: 13,5 A

Dieses Gutachten mit Fertigungsüberwachung bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Abteilung TI

i. A.

Summe der
Jahresgebühren-
Einheiten -----
9,0
=====

VDE Testing and Certification Institute · Institut VDE d'Essais et de Certification

VDE-Form 77L.0795